

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. SC/306/23

Dated: 12/12/2023

It is certified that an inspection team headed by VINODU. A.K, Health Inspector Gr-II

(Name of Officers with designation) from FHC AVANOOOR - HEALTH DEPARTMENT

(Name of Department/ Office) inspected the DEVAMATHA CMI INTERNATIONAL SCHOOL

(Name & Address of the school) on 11/12/2023 (date of inspection) and found that the

DEVAMATHA CMI INTERNATIONAL SCHOOL (Name of school) has safe

drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and

is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus

as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.

The above is valid for a period of 2023-2024

Signature with Seal: 

Name : VINODU. A.K

Designation : HEALTH INSPECTOR Gr II

Name & Address of the Office / Department : .....

**HEALTH INSPECTOR  
PRIMARY HEALTH CENTRE  
AVANOOOR - 680596**

രോഗങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ടർ  
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം  
അവനൂർ - 680596

To

THE MANAGER

DEVAMATHA CMI &

INTERNATIONAL SCHOOL, THANGLUR

AVANOOOR G/P, THRISSUR

(Name & Address of the Institution)





# Ubic Envirocare Lab

TEMPLE TREES, GROUND FLOOR, ROOM NO.9, PAZHAYANADAKKAVU ROAD, THRISSUR-680001  
Ph. 0487 2997288, 2330175, Mob: 9037555789, 7558003482 E-mail - ubicenvirocare@yahoo.com  
State Pollution Control Board Approval No. PCB/CL/RL/48/2021

## ANALYSIS REPORT

Sample no : - UL/01741  
Sample name : - R O water sample  
Sample submitted by : -The party  
Standard referred by : -IS:10500:2012

Sample Receipt : - .28.10.2023  
Date of Issue : - 31.10.2023  
PCB Approval No. : - PCB/CL/RL/48/2021

To  
DEVAMATHA CMI INTERNATIONAL SCHOOL  
THENGALLOOR  
THRISSUR

### PHYSICAL EXAMINATION

1.	Colour	Hazens	IS:3025(4)—1983(R.2017)	4	5
2.	Taste & Odour	—	IS:3025(5)—2018	Agreeable	Agreeable
3.	Turbidity	NTU	IS:3025(10)—1984-R.2017)	0.9	1 NTU
4.	Electrical Conductivity	µs/cm	IS:3025(14) -1984	88µs/cm	—
5.	Total Dissolved Solids	Mg/l	IS:3025(16) -1984(R.2017)	53	500 Mg/l

### CHEMICAL EXAMINATION

6.	Ph	pH unit	IS:3025(11) -1983(R.2017)	6.8	6.5 - 8.5
7.	Iron(as Fe)	Mg/l	IS:3025(53) -2003(R.2014)	0.12	1.0 Mg/l
8.	Total Alkalinity(as CaCO <sub>3</sub> )	Mg/l	IS:3025(23) -1986(R.2019)	10	200 Mg/l
9.	Chloride(as Cl)	Mg/l	IS:3025(32) -1988(R.2019)	6.1	250 Mg/l
10.	Residual chlorine	Mg/l	IS:3025(26) -1986(R.2019)	Nil	0.2 Mg/l
11.	Acidity	Mg/l	IS:3025(22) -1986(R.2019)	Nil	—
12.	Total Hardness(as CaCO <sub>3</sub> )	Mg/l	IS:3025(21) -2009(R.2019)	21.2	200 Mg/l
13.	Calcium(as Ca)	Mg/l	IS:3025(40) -1991(R.2019)	4.6	75 Mg/l
14.	Magnesium(as Mg)	Mg/l	IS:3025(46) -1994(R.2019)	2.8	30 Mg/l
15.	Sulphate(as SO <sub>4</sub> )	Mg/l	IS:3025(24) -1986(R.1992)	2.02	200 Mg/l
16.	Nitrate (as NO <sub>2</sub> )	Mg/l	IS:3025(34) -1988(R.2003)	1.09	45 Mg/l

### BACTERIOLOGICAL ANALYSIS -MPN Method

17.	No. of E.coli/100ml	IS:1622--1996	Absent/100ml	Shall not detectable in any 100ml sample
18.	Coliforms		Absent/100ml	

REMARKS: Tested parameters are within the standards

CHEMIST



APPROVED BY KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD



നമ്പർ : SC/306/23



പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അവണൂർ  
തീയതി : 12/12/2023

# കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

- (1). LSGD-Circular No.66562/Rc3/12/LSGD/dt.10.1.2013,
  - (2). Service Act No. O-M-3/30892/12/DHS/Dt. 6.6.2014
  - (3). No.16203/A-R(12).1/2013/ഉ.പേ.വ /TVM/dt.8.4.2014
- 2017-2018

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ..... അമ്പലമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് .....  
തത്തലൂർ .....പ്രദേശത്ത് ..... 1/325A, 1/325B .....കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു  
 വരുന്ന ദേവമതാ പി. എം. ഐ. ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ .....എന്ന സ്ഥാപന  
 ത്തിൽ ..... 11/12/2023 .....തീയതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പരിശോധിച്ചു.  
 ടി യൂണിറ്റ് ..... NIL .....കുതിരശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  
 .....സർവ്വേ നമ്പർ മലർമത്ത്, ദേവമതാ സ്കൂൾ, ഗ്രേഡ്, തത്തലൂർ .....ആളുടെ  
 ഉടമസ്ഥതയിലുമാണ്. യൂണിറ്റും, പരിസരവും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് തൃപ്തികരമെന്ന്  
 ബോധ്യമായി. അമ്പലമുക്ക് .....പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസിനു  
 വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കും, നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന് സാനിറ്ററി  
 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.

1. പൊതുജനാരോഗ്യ ശല്യമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കണം.
2. മാലിന്യം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകാത്ത വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണം
3. ജല സ്രോതസ്സും മറ്റും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണം.
4. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ജലം, വായു, ശബ്ദം മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പാടില്ല.
5. സ്ഥാപനവും, പരിസരവും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം.
6. ജീവനക്കാർ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
7. പുകയില മുക്തം സൈൻബോഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതും, സ്ഥാപനം പുകവലി മുക്തമെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം.
8. അമിതി തൊഴിലാളികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
9. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പരിസരത്ത് കത്തിക്കുകയോ, വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുക
10. പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമം (MPH ACT/TCPH ACT), പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും ചട്ടങ്ങളും, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും, നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിരിക്കണം.
11. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനുമതിക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം.
12. മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളിൽ ഏതെങ്കിലും പാലിക്കാതെ വന്നാൽ മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് കൂടാതെ സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദുചെയ്യുന്നതാണ്.



ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  
 ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  
 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം  
 അവണൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം